


Escalier avec 2 unités de passage
Mise en place d'une main courante supplémentaire sur mur extérieur de la cage Y3 entre SOUS SOL et R+1

Création d'une fenêtre en PVC de 60x80 avec une allège à 1.10m avec panneau occultant sombre (Pas besoin de vitrage) compris ouverture du mur béton extérieur, évacuation des gravats, reprise de la plâtrerie et de la peinture.

PLAN TYPE MODIFICATION FENÊTRE POUR ACCÈS POMPIER (selon la position, le sens d'ouverture peut être inversé)



Percement du mur extérieur sous demi-pallier entre R+1 et R+2 à équiper :
- d'une Grille d'aération d'air extérieure DENFC EXUPAN-F (PANOL) Dim:1000x1088 Surface Géométrique:1.09dm² à commande pneumatique simultanée avec désenfumage de la cage d'escalier
- d'une Grille d'aération intérieure GHPV Ixatlon à vis (PANOL) dim: 1100x1149 - SL:98.2dm²

Puit de jour à remplacer par un ouvrant de désenfumage SU: 1dm² piloté par commande pneumatique à ramener dans le hall d'entrée principal compris costiers, et reprise du puits de jour en sous face du châssis de désenfumage.

Escalier N°01 RDC à R+7

Escalier N°02 R+1 à R+7

Escalier N°03 SOUS SOL à R+1

EAS N°1

A REMPLACER
Portes à Asservir au SSI

103

104

105

106

107

108

BASE LOT N°03

Boîtes ALU Pivotantes Existantes (Lg:1.45m x Ht:2.20m) à remplacer par boîtes ALU ouvertes à la française comprises partie allège et allège fixe pour créer les Accès Pompier (Lg: 0.90m, Ht: 1.30m) en façade.

Accès pompier en façade (Lg:0.90m x Ht: 1.30) mise en place d'un système d'ouverture extérieur pour l'accès pompier

Modification de la hauteur du garde corps des paliers du R+3, du R+2 et R+1, mise en place d'une isse à 1 mètre Mini du nez de marche conformément à la NF P01-012

Escalier N°05 - Boisseuil RDC à R+3

58 Avenue Adam Terrasse
87000 LIMOGES
Tel. 05 55 77 08 60
Fax. 05 55 79 41 32
E-mail : info@ccilimoges.fr

NIVEAU CLASSE ERP

Note: Seul est représenté le complément d'habitation pour maître d'ouvrage en conformité.

| | | |
|---|---|---|
| CCI LIMOGES 16 PLACE JOURDAN 87000 LIMOGES | CHAMP DE COMMERCE INDUSTRIE LIMOGES HAUTE Vienne 16 Place Jourdan 87000 LIMOGES MISE EN SECURITE INCENDIE - PLAN PROJET | JANVIER 2020 PLAN N° 01 Ech: 1/100ème |
|---|---|---|



Escalier N°05 - Boisseuil
RDC à R+3

Escalier N°02
R+1 à R+7

Escalier N°01
RDC à R+7

Accès pompier en façade (Lg:0,90m x Ht: 1,30)
Travaux en place d'un système d'ouverture extérieur pour l'accès pompier

56 Avenue Adrien Tardieu
87000 LIMOGES
M : 05 55 79 08 80
T : 05 55 79 41 52
E-mail : info@charrier.com

NIVEAU CLASSE NON ERP

Note : Seul est représenté le complément d'installation pour mettre l'établissement en conformité.

| | |
|---|---|
| CCI LIMOGES 16 PLACE JOURDAN 87000 LIMOGES | JANVIER 2020 PLAN DU R+2 ECH. 1/100ème |
| | CHARRIER COMMERCE INDUSTRIE LIMOGES HAUTE Vienne 16 Place Jourdan 87000 LIMOGES TRAVAIL EN SECURITE INCORDE - PLAN PROJET |